



РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

До 9100-9081 14.09.2014

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).”

Въпрос 1 В Предоставената проектна документация по Част: Земна основа е записано, че за

сграда 9 "СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪС СКЛАД ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ" и за сграда 14 "ЗОНА ЗА УЗРЯВАНЕ, РАФИНИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПОСТА" е необходимо пилотно финансиране. Също така е упоменато, че за = 4000 т² следва да се предвиди заздравяване на естествената земна основа по метода "импулсно уплътняване".

Приложена е и следната количествена сметка:

"Количествена сметка (на конструктивните елементи необходими за укрепване на откосите в изкоп и насип):

- | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1 | Анкери | « 6800 тГ | |
| 2. | Пилотни | « 3000 т ¹ | |
| 3. | Обединителна греда | » 4000 т ¹ | |
| 4. | Заздравяване на естествената земна основа по | метода "импулсно уплътняване" | |
| | = 4000 т | | |
| 5. | Геомрежи | « 24000 т ^{1"} | |

Моля Възложителя да уточни тези дейности включени ли с в прогнозната стойност на проекта и ако са включени, то в кои точки от предоставената количествена сметка образец №21 следва да се посочат като стойност.

ОТГОВОР

Посочените данни са в частта на земна основа- т.е. данни от геоложки и хидрогеоложки характер.

Тези данни са били налични при разработването на идейния проект, но не са били възприети от проектант конструктор на цитираните две сгради №№ 9 и 14. Основно съображение на Възложителя е, че на площадката не са установени свлачищни явления, които да налагат подобни мерки. Що се касае до конструктивни мерки, такива се предвиждат в част Конструкции като проектно решение.


За подготовка на офертите си, участниците следва да се придържат към приложената КС и съобразявайки се с всички отговори на Възложителя, дадени в хода на провеждата процедура.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново



	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО пощ. код 5000
	РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 9100-2121 / 14.09.14

До

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).”

Въпрос 1 В Предоставената проектна документация по Част: Земна основа е записано, че за

сграда 9 "СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪС СКЛАД ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ" и за сграда 14 "ЗОНА ЗА УЗРЯВАНЕ, РАФИНИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПОСТА" е необходимо пилотно фундиране. Също така е упоменато, че за = 4000 т² следва да се предвиди заздравяване на естествената земна основа по метода "импулсно уплътняване".

Приложена е и следната количествена сметка:

"Количествена сметка (на конструктивните елементи необходими за укрепване на откосите в изкоп и насип):

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1 | Анкери | « 6800 тГ |
| 2. | Пилотни | « 3000 т ¹ |
| 3. | Обединителна греда | » 4000 т ¹ |
| 4. | Заздравяване на естествената земна сонова по | метода "импулсно уплътняване" |
| | = 4000 т | |
| 5. | Геомрежи | « 24000 т ¹ " |

Моля Възложителя да уточни тези дейности включени ли с в прогнозната стойност на проекта и ако са включени, то в кои точки от предоставената количествена сметка образец №21 следва да се посочат като стойност.

ОТГОВОР

Посочените данни са в частта на земна основа- т.е. данни от геоложки и хидрогеоложки характер.

Тези данни са били налични при разработването на идейния проект, но не са били възприети от проектант конструктор на цитираните две сгради №№ 9 и 14. Основно съображение на Възложителя е, че на площадката не са установени свлачищни явления, които да налагат подобни мерки. Що се касае до конструктивни мерки, такива се предвиждат в част Конструкции като проектно решение.

За подготовка на офертите си, участниците следва да се придържат към приложената КС и съобразявайки се с всички отговори на Възложителя, дадени в хода на провежданата процедура.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново



Съгласували

Надя Петрова – директор дирекция ОСОП

Зорница Кънчева – началник отдел ОС

A blue ink signature, likely belonging to Zornitsa Kancheva, written over the text and extending upwards towards the stamp.