



Типов детайл входящо трасе силнотокова/слаботокова тръбна мрежа



Слаботоково входящо тръбно трасе–PVC тръби ø110мм/гебелостенни
Силнотоково входящо тръбно трасе–поцинковани стоманени тръби ø110мм

ЛЕГЕНДА

		Ел. табло
		Разпределително ел. табло
		Технологично ел. табло
1		Осветително тяло с л.л. 1x35W/T5, за директен монтаж на таван, с капак, с ЕПРА, IP44, техническо помещение
2		Осветително тяло с л.л. 1x54W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, складове, резервоар
3		Осветително тяло с л.л. 2x54W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, резервоар
4		Осветително тяло с л.л. 2x54W/T5, с ЕПРА, с капак, монтаж на скара, IP65, компостиране, мивка за камиони, работилница
5		Осветително тяло с л.л. 2x49W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, сепариране–кабинка
6		Осветително тяло с л.л. 2x80W/T5, с ЕПРА, с капак, за монтаж на скара, IP65, сепариране
7		Осветително тяло с л.л. 2x14W/T5, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP33, коридори, съблекални
7A		Осветително тяло с л.л. 2x14W/T5, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, IP33, коридори
8		Осветително тяло с л.л. 1x14W/T5, с предпазно стъкло, за директен монтаж на стена, с ЕПРА, IP44, WC
9		Осветително тяло с л.л. 4x14W/T5, с фронтална параболична решетка, за директен монтаж на таван, с ЕПРА, IP20
10		Осветително тяло тип "аплик" с к.л.л. 2x18W, с предпазна решетка, за директен монтаж, с ЕПРА, IP65, фасоди
11		Осветително тяло тип "луна" с к.л.л. 1x26W, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, с IP65, баня
12		Осветително тяло тип "луна"с к.л.л. 1x18W, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, IP44, WC
13		Осветително тяло тип "плафониера" с к.л.л. 1x18W, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP44, КПП, кантар
14		Осветително тяло тип "уличен осветител" с к.л.л. 1x55W, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP65
15		Осветително тяло тип прожектор с м.х.л. 70W, за директен монтаж, IP65, фасадно осветление
16		Осветително тяло с 10W/24V – LED, с предпазно стъкло, за монтаж в подов канал, IP65, работилници
A1	A	Аварийно осветително тяло с 3W (LED), за директен монтаж, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, IP20
A2	A	Аварийно осветително тяло с 3W (LED), за директен монтаж, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, благозащитено
A3	A	Аварийно осветително тяло с 8W (LED), за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, благозащитено
E1		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, IP20
E2		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, благозащитено
E3		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, двустранна, за тавенден монтаж, със стрелка, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, благозащитено
E4	HR	Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, благозащитено
		Ключ обикновен/серия/девиаторен, 10A, за скрит монтаж
		Ключ обикновен/серия/девиаторен, 10A, за открит монтаж
		Лихт бутон
		Панел с бутони
		Контакт "Шуко" със защитна клема 16A/250V, за скрит монтаж
		Контакт "Шуко" със защитна клема 16A/250V, за скрит монтаж, хладилник
		Контакт "Шуко" със защитна клема 25A/250V, за скрит монтаж, печка
		Контакт "Шуко" 16A/250V със защитна клема, защитно изпълнение
		Контакт "Шуко" 16A/250V със защитна клема, защитно изпълнение, IP65
		Контакт трифазен 16A/380V със защитна клема, защитно изпълнение
		Контакт евростандарт 16A/380V, защитно изпълнение, комплект с щепсел
	РМ	Работно място – група контакти с обща конзола, за скрита инсталация, окомплектовано с: – 3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V за компютърно захранване; – 1 бр. контакт "шуко" със защитна клема 16A/250V за общо ползване – 2 RJ45
		Панел контакти, окомплектован с: – 16р. контакт "Шуко" 16A/250V – защитно изпълнение – 16р. контакт 16A/380V – защитно изпълнение – 16р. контакт евростандарт 16A/250V – защитно изпълнение
		Панел контакти, окомплектован с: – 16р. контакт "Шуко" 16A/250V – защитно изпълнение – 16р. контакт 16A/380V – защитно изпълнение IP65, външен монтаж
	⌀	Чакащ изход
		Твърда бримка
		Разединителя за видимо изключване
	Ск	Сешоар
	Б	Бойлер
	БТ	Бойлерно табло
		Вентилатор
		Линия, изтеглена скрито в предпазна PVC тръба
		Линия, изтеглена открито в предпазна PVC тръба– неозорима, на скоби
		Линия, изтеглена открито над окачен таван
		Линия, изтеглена открито по кабелна скара
		Линия, изтеглена в кабелен канал/перваз
		Линия, изтеглена изтеглена в предпазна PVC тръба в шлемотова замазка
		Кабелна скара

ел. мощност
технологичен номер съоръжение
1,4kW(02) / 72
токов кръг

Забележка:

1. Инсталацията е проектирана с кабел СВТ 3 и 5 проводен – като трета и пета жила се използва за заземление.
2. Инсталацията се изтегля във:
   – скрито в предпазна PVC тръба;
   – открито върху кабелна скара;
   – в предпазна PVC тръба–неозрима открито на скоби;
   – открито над окачен таван
   – скрито в предпазна PVC тръба, в шлемотова замазка;
3. Контактите се изтелябват на:
   – за административни помещения – h=30см
   – за печка и хладилник – h=30см
   – за абсорбатор – h=200см
   – за общи нужди – върху кухненския плот – h=115см
   – за технически помещения – h=150см
   – за общи нужди – h=30см.
4. Там където са предвидени повече от един ключ или контакт в група, същите се изтелябват в общ блок, със собствени конзоли. Същото важи и за групите със слаботокови.
5. Цветен код на жилата:
   –фаза – черен, кафяв
   –неутрала – светлосин
   –защитен – жълто – зелен
6. Закрепващите линии са ориентирни на токови натоварвания и пад на напрежение. При пресичане на плочите се ультимува с неогрим материал.
7. Всички кабелни линии при полагане над окачен таван да се укрепят.
8. Всички метални тръби, детайли и корпуси на съоръжения да се заземят. Всички неголоведещи части, които могат да попаднат под напрежение да се заземят.
9. Размерите са особи от к.л.л.
10. Кабелите се изтелягат в тръби съгласно БДС EN61386:
    за трипроводни линии:
    – до 1mm2 – ø20mm
    – до 4mm2 – ø25mm
    – до 10mm2 – ø32mm
    за петпроводни линии:
    – до 2.5mm2 – ø25mm
    – до 4mm2 – ø32mm
    – до 10mm2 – ø40mm

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Европейски съюз / Европейски фонд за регионално развитие

Решения за по-добър живот

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново "

ЧЕРТЕЖ : Сграда администрация - Силнотокова инсталация, захранване ОВК и ВиК консуматори

Проектант по Част: Електро	Подпис	Проектантска правоспособност :
инж. Мария Попова		
СЪГЛАСУВАЛИ:		
Части: Проектанти	Подпис	
Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов		
Генерален план арх. Св. Рафаилов		
Инж. геология и хидрог инж. А. Лаков		
Геодезическа инж. И. Попов		
Технологична инж. К. Рангелов		
инж. Георги Савов		
инж. И.Симеджиева		
инж. Йогин Георги		
Земна основа инж. А. Лаков		
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура -Вътр инж.Т.Минева		
Хидротехническа инж. Ив. Малинов		
Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите инж. Л. Босилкова		
Проект по организация и изпълнение на строителството инж. Д. Златев		
Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров		
План за безоп. и здраве инж. Ор. Изворулов		
Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов		
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов		
Биологична рекултив. пакд. арх. Т. Русева		
Сметна документация инж. Д. Златев		
Конструктивна инж. Ор. Изворулов		
ОВиК инж. Вл. Тунев		
Архитектура арх. Св. Рафаилов		
Озеленяване пакд. арх. Т. Русева		
Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев		
План за управление на строителните отпадъци инж. Д. Златев		Фаза: Работен проект / Част: Електро
Автоматизация инж. К. Русев		Мащаб: 1:50 / Дата: 2014г.
		Чертеж: 4-Е-1.РМ-01

Национална Стратегическа Референтна рамка 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
http://operativnasreda.bg/