




☎ пл. „Майка България“ №2, 5000 Велико Търново
 ☎ 062/ 619 304; факс: 062/ 627 997
 @ mayorvt@vt.bia-bg.com

☎ 2, Maika Bulgaria Sq., 5000 Veliko Turnovo, BULGARIA
 ☎ +359 62 619 304, fax +359 62 627 997
 @ mayorvt@vt.bia-bg.com



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: "Полагане на настилка на алейна мрежа кв. 7, УПИ II и V, кв. Чолаковци" във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”. с уникален номер в РОП 00073-2015-0027”

Въпрос: В минималните изисквания относно техническото оборудване е посочено:

„Участниците трябва да разполагат с минимално изискуемо оборудване или еквивалентно, както следва:

-Валяк с работно тегло 590 kg, ширина на барабана от 575 mm. Честота на вибрациите – min 3000 vpm.” Молим за Вашите разяснения:

1. Какво означава „еквивалентно”.
2. Валяк с работно тегло 658 кг., ширина на барабана от 625 mm, честота на вибрациите мин. 3600 vpm еквивалентен ли е на посочение в тръжните условия и отговаря ли на минималните изисквания??”

Отговор: Оборудването се приема за еквивалентно ако отговаря на посочените изисквания или ги надвишава за постигане на качествено изпълнение на СМР с възможност да маневрира в оформените пешеходни алеи. Валяк с работно тегло 658 кг., ширина на барабана от 625 mm, честота на вибрациите мин. 3600 vpm се приема за еквивалентен на изисквания.

Настоящото разяснение става неразделна част от документацията за обществената поръчка.

С уважение,

ЗА КМЕТ:

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА - ИВАНОВА

Зам. кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново

(Съгласно Заповед № РД 22-1939/17.09.2015 г.

на Кмета на Община Велико Търново)

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.