

Легенда:

1. Водосъбирател Ø207/219 L=1500mm - бр.1
2. Циркулационна помпа с електронно управление V=10 m3/h; H=7m H_2O N™ =0,98 kW - бр.2
3. Циркулационна помпа с електронно управление V=2 m3/h; H=5m H_2O N =0,02 kW - бр.1
4. Тритъмен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 65 - бр.2
5. Тритъмен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 40 - бр.1
6. Водоразпределител Ø207/219 L = 1500 mm - бр.1

компенсатор

неподвижна опора

Забележки

1. Разпределителната мрежа се монтира плътно под тавана на коридора, след хидравличната проба се изолира и се закрива с гипсокартон
2. Тръбите преминават през плочите и стените в обсадни тръби от PVC.
3. Всички радиатори вентили са ъглови.
4. Всички радиатори са снабдени с радиаторен вентил, сферичен кран за студената вода, автоматичен обезвъздушител и кранче за изпитване.
5. Аншлусите се монтират плътно над пода.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: 25-08-2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр.В.Търново
Оценяване съответствието на инвестиционното проекти в строителен надзор
Удостоверение №РК-0481/01.06/2015 г.
дата: 25-08-2015 подпис:
Управител:
Ива

ПРОЕКТАНТ :

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03360
инж. ИВАН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ОКС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
(възложител)

ОСНОВЕН КОРПУС М 1:100
ПЪРВИ ЕТАЖ кота 0.00 и ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев "
гр. В. Търново, управител: инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново	дата	2012
	фаза	Технически проект
	част	ОВК
Възложител: Община В.Търново		

Проектант	инж. Иван Николов	
Съгласувал: Архитектура	арх. Петър Николов	
Конструкции	инж. Виолетина Николова-Сидими	
ЕЛ	инж. Цани Цанев	

чертеж:12-03-02 М 1:100