

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

STUDIO
MATIS
АРХИТЕКТУРНО
БЮРО

Ул. "Цанко Церковски" 38А Велико Търново
тел.: (062) 64 99 98 моб.: 0888 228 780

e-mail: studio_matis@abv.bg www.studio-matis.com

ПРОЕКТ: ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ГР. В.ТЪРНОВО
ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, КОЙТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПРР 2007-
2013 Г.

ПОЗИЦИЯ 5: ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА:

ОБЕКТ 9 ПЛОЩАД "СЪЕДИНЕНИЕ"

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧАСТ: ПОЖБ



ПРОЕКТАНТ:

„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, гр. В. Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

СЪГЛАСУВАЛИ:

Удостоверение №РК-0481/01.06.2015

дата: 20/5/2015 г. подпис: 

АРХИТЕКТУРА:

(арх. П. ЦАНЕВ)

АРХИТЕКТУРА:

(арх. М. САВОВ)

КОНСТРУКЦИИ:

(инж. Н. СТОЯНОВ)

ЕЛ:

(инж. П. ПЕТЪРЧЕВ)

ВиК:

(инж. М. ФИЛЕВА)

В.ПЛ.:

(инж. Д. ИВАНОВА)

ПБЗ:

(инж. М. КОСЕВА-ЙОВЧЕВА)

ПБ:

(л. арх. А. ШОПОВ)

АПРИЛ 2015



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част
пожарна безопасност

Регистрационен номер № 17028

Важи за 2015 година

**ИНЖ. МАРУСЯ КОНСТАНТИНОВА КОСЕВА -
ЙОВЧЕВА**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 111/25.07.2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ и НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 1, 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ТЕПЛОТЕХНИКА, ТОПЛОТА ИЗОСТИГЛЯВАНЕ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ"



Председател на РК

инж. С. Кирова

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинаров

Председател на КР

инж. И. Каралеев



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **15 140 1317C 008302**

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **Мария Константинова Васева - Цобанева**
ЕПН 8299151530, гр. В. Терново, ж. А. Константинов 64
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)

Представяван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева) Дейност 1: **Проектант** Дейност 2: _____ Дейност 3: _____

Лимит за едно събитие, в т.ч.: **50 000.00 лв.**

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност **1 000 000.00 лв.**

Самоучастие на застрахования: **нема**

Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на **24.02.2015** до 24.00 часа на **26.02.2016**

Ретроактивна дата: **23.02.2010** год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: **100.00** лева, 2% ЗДЗП: **2.00** лева, ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: **102.00** лева.

словом: **сто и два лева**

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Паджж I-ва / 20 г. II-ра / 20 г. III-та / 20 г. IV-та / 20 г.

Премия в лв:

2% ЗДЗП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска

Дата и място на издаване на полицата: **23.02.15** год. гр. **Велико Търново**

Настоящата Полица, Въпросник, предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъщи и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **Зарли Гандаря ЕООД**
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" запознах се с тях и давам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: _____
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ _____
(подпис и печат)

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

STUDIO
MATIS
АРХИТЕКТУРНО
БЮРО

Ул. "Цанко Церковски" 38А Велико Търново
тел.: (062) 64 99 98 моб.: 0888 228 780

e-mail: studio_matis@abv.bg www.studio-matis.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ: ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
В ГР. В.ТЪРНОВО ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПРР 2007-2013 Г.

ПОЗИЦИЯ 5: ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА:

ОБЕКТ 9 ПЛОЩАД "СЪЕДИНЕНИЕ"

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПОЖБ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. МАРУСЯ КОСЕВА-ЙОВЧЕВА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа.
2. Клас на функционална пожарна опасност.
3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи.

II. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации.
2. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации.
3. Обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации.
4. Обемно-планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации.
5. Функционални показатели за водоснабдяване.
6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.
7. Функционални показатели на евакуационно осветление.

III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ПО ЛИНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

I. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проектни обемно – планировъчни и функционални показатели на строежа.

1.1. Общи сведения за обекта

Настоящият проект за пожарна безопасност е част от проект за реконструкция на площад „Съединение“, гр. Велико Търново. Обектът се намира в кв. 309 по кадастралната карта на гр. Велико Търново. На изток граничи с ул. „Читалищна“. На запад се намира Народна библиотека „П. Р. Славейков“. Северната граница е с ул. „Иван Вазов“, а на юг е Музей „Възраждане и учредително събрание“.

1.2. Условия за успешна евакуация

Обектът е открит. Евакуацията по време на строителството ще се осъществява по направлението на пътя, в посока обратно на пожара или аварията.

Евакуацията от фургоните на техническия ръководител и на работниците се осъществява през врата с размери 100/200 см, която се отваря по посока на евакуацията.

Евакуацията по време на експлоатацията на обекта ще се осъществява по направлението на пътя, в посока обратно на пожара или аварията.

1.3. Генерална планировка

По време на строителството и по време на експлоатацията ще бъде осигурен достъп на противопожарните автомобили и линейките до обекта от ул. „Иван Вазов“. Широчината на пътното платно на улицата е променлива, като в най-тесната си част е 5,50 м, което осигурява безпрепятствено придвижване на противопожарните автомобили до мястото на пожара или аварията.

1.4. Електрически инсталации

В проектът се предвижда изпълнение на площадно осветление по контура на настилките.

По време на строителството използваните инструменти, за които е необходим електрически ток ще бъдат захранени с дизелови агрегати. Използването на инструментите и агрегатите ще бъде само от инструктирани работници, притежаващи съответната квалификация за работа със строителни машини и под надзора на координатора за безопасност и здраве.

2. Клас на функционална пожарна опасност

Обекта е площад. Според Наредба № Из – 1971 от 29.10.2009 г. обекта не се нормира.

3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Обекта е площад. Според Наредба № Из – 1971 от 29.10.2009 г. обекта не се нормира.

II. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации: няма изисквания.

2. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожаро – известителни инсталации: няма изисквания.

3. Обемно – планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации:

- с гласово уведомяване – няма изисквания.
- със специфичен звуков сигнал – няма изисквания.

4. Обемно – планировъчни и функционални показатели за димотоплоотвеждащи инсталации:

Обекта е открит и не се налага изграждане на димотоплоотвеждащи инсталации.

5. Функционални показатели за водоснабдяване

Ще бъде изграден нов надземен пожарен хидрант, който ще се използва за противопожарни нужди. Местоположението му е показано на схемата за евакуация.

6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене съгласно прил. №2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из – 1971 от 29.10. 2009 г.

По време на експлоатацията на обекта не се предвиждат преносими уреди и съоръжения за първоначално гасене.

По време на строителството строителната площадка ще бъде оборудвана с уреди за първоначално гасене както следва:

- за фургоните – по 1 брой бкг прахов пожарогасител тип ABC на фургон;
- за строителната площадка – 1 брой пожарогасител на водна основа 9 л и 1 противопожарно одеяло с размери не по – малки от 1,5 x 1,5 м разположени на площадката на места след съгласуване с координатора по безопасност и здраве на обекта и техническия ръководител.

7. Функционални показатели на евакуационно осветление:

По време на експлоатацията на обекта не се предвижда евакуационно осветление.

По време на строителството в обсега на строителната площадка местата на противопожарните средства за първоначално гасене ще бъдат осветени само при работа на тъмно.

III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ПО ЛИНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Всички инженерно – технически кадри трябва да са запознати с общите правила по линия на пожарната безопасност:

1. Извършване на огневи работи – при извършване на огневи работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба №I – 209 от 22.11.2004 г. За правилата и нормите на пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

При извършването на строителните дейности, реконструкции и други, свързани с огневи работи, техническият ръководител или координаторът по безопасност и здраве на обекта утвърждава план за осигуряване на пожарна безопасност и спасяване при ремонти и реконструкции в обектите, който включва:

- Мероприятия преди строителството за подготовка на обекта за осигуряване на пожарна безопасност и спасяване на отделните дейности;
- Мероприятия по време на строителството за осъществяване на контрола при извършване на отделните дейности;
- Мероприятия след строителството за осигуряване пожарна безопасност и спасяване.

Работниците, участващи в извършването на огневи работи, трябва да са обучени за работа с пожаротехническите средства за първоначално гасене.

Местата където се извършват огневи работи, предварително се почистват от горими материали с радиус най – малко 5,00 метра, а от леснозапалими и взривоопасни материали – в радиус не по – малко от 20,00 метра.

Когато горимите материали не могат да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с негорими екрани, паравани или се използва вода.

Преди всяко извършване на огневи работи на всички ангажирани лица се провежда извънреден инструктаж в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След приключване на огневите работи да се осигури наблюдение на мястото от 3 до 5 часа от лице определено от техническия ръководител.

Огневите работи могат да започнат, след като техническият ръководител или координаторът по безопасност и здраве на обекта е упражнил контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

2. За пожаротехнически средства за първоначално гасене по време на строителните работи се използват средствата в обем не по – малък от тези, които са посочени в т. 56 от прил. №2 на Наредба №Iз – 1971 от 29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Строителят, техническият ръководител, строителния надзор и координаторът по безопасност и здраве трябва да спазват изискванията на Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Наредбата регламентира условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички места, където се осъществява трудова дейност.

4. Обучение

Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

- Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовия процес;
- Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
- Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
- Работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

5. Инструктажи

Инструктажите имат за цел да дадат на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудова дейност, както и да ги запознае с конкретни условия на работа.

Инструктажите по безопасност и здраве при работа са начален, периодичен, ежедневен, извънреден и на работното място.

Инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от строителя, като се отчита характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.

5.1. Начален инструктаж – провежда се на лицата, които постъпват на работа в деня на постъпване на работа по утвърдена от строителя програма, в която се включват правила за оказване на първа помощ; пожарна и взривна опасност на работните места в района на строителния обект; мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им.

5.2. Периодичен инструктаж – провежда се за да поддържа и догътва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. За работещите които пряко са заети в дейности с висок професионален риск се провежда не по – рядко от веднъж на три месеца, за всички останали не по – рядко от веднъж годишно, но при условие, че не е регламентиран друг срок в други нормативни актове.

Периодичния инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа. В случай на отсъствие на някои от работниците те се инструктират при явяването им на работа.

5.3. Ежедневен инструктаж – провежда се на всички работници пряко заети в дейности с висок риск и при строително монтажни работи.

Дата: 30-10-2015

5.4. Извънреден инструктаж – провежда се след всяка трудова злополука, пожар, промишлена авария или природно бедствие; при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа; при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа; по предписание на контролен орган; с работници отсъствали повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват задълженията си;

5.5. Инструктаж на работното място – представлява практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.



/инж. Маруся Косева – Йовчева/

„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
Удостоверение № Р/0481/04.06.2015 г.
дата: 2015

Възложител:

/Община Велико Търново/

Съгласували:

/ арх. П. Цанев /

/ арх. М. Савов /

/ инж. Н. Стоянов /

/ инж. П. Петърчев /

/ инж. М. Филева /

/инж. Д. Иванова/

/л.арх. А. Шопов/



УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печат)

Собственик/ръководител:

(фамилия, длъжност)

Дата:

ПЛАН за действие при пожар

в обект:

I. Последователност на действията при пожар:

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на (описва се на кого трябва да се съобщи – отговорник по ПБ, ръководител на обекта);

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

.....

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

.....

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум.

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
 - 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
 - 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
 - 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил:
(име, фамилия, длъжност)