



Легенда

1. Комбиниран тривалентен бойлер 500 л /вертикален/ N = 7,5 kW
2. Слънчев колектор с цял селективен меден абсорбер / FULL PLATE/ 1.98 m²/1000x2000x100/
3. Автоматичен обезвъздушител SOLAR 3/8", прав
4. Кръстачка с адаптор за мед и гилза за осезател единична
5. Помпена група N = 0.2 kW
6. Мембранен разширителен съд 80 л
7. Предпазителен вентил SOLAR - 1/2"x3/4" - 6 bar
8. Съществуващ водоразпределител
9. Съществуващ водосъбирател

бр. 1

бр. 5

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ - 92" ЕООД

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2015 г. подпис: [signature]
Управител: Ина Минчева-Кържилова

ПРОЕКТАНТ : НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360
инж. ИВАН
ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕНО ПРОЕКТА : (възложител)

Кмет
инж. Д. Янков

Схема слънчева инсталация

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част :	ОВК
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

съгласували	Проектант	инж. Иван Николов	[signature]
	Архитектура	арх. Николай Миладинов	[signature]
	Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	[signature]
	Електро	инж. Цани Цанев	[signature]

чертеж : 12-04-07