



ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ : "ИНВЕСТРОИ 92" ЕООД

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2015 г.
Управител: Ина Минчева-Къджилова

ПРОЕКТАНТ : НАЧ. ЕНЕРГИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360
инж. ИВАН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
(възложител)

Кмет
инж. И. Цанев
Разпределение топли кухня
ВЕНТИЛАЦИЯ

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"

гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

| | | |
|---|--------|-------------------|
| ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново | част: | ОВК |
| | фаза : | Технически Проект |
| | дата : | 2012 г. |

Възложител: Община ВеликоТърново

| | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|
| съгласували | Проектант | инж. Иван Николов | |
| | Архитектура | арх. Николай Миладинов | |
| | Конструкции | инж. Весела Николова - Сидики | |
| | Електро | инж. Цани Цанев | |

чертеж : 12-04-03 М 1:60

ЛЕГЕНДА

1. Кухненски смукател с маслоулавящи филтри (1000x700 мм), с регулираща клапа бр 8
2. Стенна вентилационна решетка с регулираща секция 300x200 мм бр 1

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Въздуховодите се изработват от поцинкована ламарина на европрофил.
2. Въздуховодите, монтирани извън сградата, се изолират с каширана мергелна вата 50 мм и защитно декоративно покритие (по архитектурен детайл)