

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново“, открита с Решение № РД 24-84 от 27.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID: 918973 и Обявление за поръчка с ID: 918976, с уникален номер в РОП- 00073-2019-0033, и с адрес на профила на купувача: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/>.

Въпрос № 1:

В индикативната количествено-стойностна сметка за обекта под пореден номер 39 „Циркулационна помпа Dn 32“ не е посочен напорът на помпата.

Въпрос № 2:

От документацията е видно, че ще се монтира чугунен котел, употребяван от друго заведение, работещ на гориво нафта със съществуващата горелка „Ламборджини“ на детската градина. Същевременно на ред номер 37 от индикативната количествено-стойностна сметка за обекта е записано „монтаж котел на нафта 400 kW, комплект с бункер, шнек.....“

Бункерът и шнекът се използват при котел, работещ на пелети с пелетна горелка.

Отговор:

Във връзка с постъпилото искане за разяснение на профила на купувача на Възложителя, на адрес: <https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/>, е публикувано Решение № РД 24-90 от 04.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с ID: 920376, както и **променен Образец №6** - индикативна количествено-стойностна сметка.

Възложителят е направил следните промени в Образец № 6- индикативна количествено-стойностна сметка:

1. На **ред № 37** от образец № 6 са премахнати думите „комплект с бункер, шнек“. Както е указано в искането за разяснение бункерът и шнекът се използват при котел, работещ на пелети с пелетна горелка. В документацията за обществената поръчка, на стр. 5 в Раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и изисквания към изпълнението“, в т. 2 „Цел на поръчката“ е посочено, че **отоплението на сградата ще бъде с дизелово гориво**. Освен това в самия образец № 6 на индикативната КСС, в ред № 37, още преди промяната на образца, е посочено, че ще бъде монтиран „котел на нафта“. Във връзка с гореизложеното в образца на индикативната КСС е била допусната техническа грешка, която е отстранена с промяната в ред № 37.
2. На **ред № 39** от образец № 6 вместо „P= 4 atm“ е посочено „**4 m**“, с което е конкретизиран напорът на помпата.

3. На ред № 38 и № 40 от образец № 6 са премахнати означенията “Ne = 0,39 kW”

Съгласно документацията за обществена поръчка, стр. 6, Раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и изисквания към изпълнението“, т. 3 „Пълно описание на предмета на поръчката“ участникът, определен за изпълнител, следва да изготви инвестиционен проект във фаза **технически проект**, като същият следва да бъде придружен с **подробна количествено-стойностна сметка**.

С публикуваното обявление за изменение **срокът за подаване на оферти в обществената поръчка се удължава до 17:00 ч. на 24.07.2019 г.**

Заинтересованите лица следва да съобразят настоящите разяснения и направените промени при изготвяне и подаване на офертите си.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: <https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690>.

ИНЖ. ДАНИЕЛ,
Кмет на Община Велико Търново

