

Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000610 „Река Янтра“ и BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Така заявено Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности **не попадат/не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на Инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ и BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на местообитанията.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно намерение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното намерение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на заложените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Велико Търново за промените.

ДИРЕКТОР:

ЕЛИН АНДРЕЕВ



140
Kontrollierte Konze Kurzschluss
an einem Motor 1000
in Minuten Zeitverlust

1. *Homage to the Sea* (1992) by John Akomfrah, a film that explores the relationship between memory, history, and the environment.

1996年1月26日于香港



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
Константин . . . Колев
ул. „ „ „ №
гр. Велико Търново

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

ИзхК-EPRG-575 / 27.01.2014г.

**Относно: Нанасяне на подземни комуникации по Заявление
2563833/07.01.2014г.**

Уважаеми господин Колев,

Във връзка със Заявление №2563833/07.01.2014г. за нанасяне на подземни комуникации, бихме искали да Ви информираме за следното:

В посочения имот преминава кабелен колектор, в който са разположени кабелни линии СрН с диспечерски наименования, както следва:

Кабелни линии 10 kV:

- изводи 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

Кабелни линии 20 kV:

- изводи 151, 152, 153, 154, Васил Левски, Булгарплод, Млекопреработване, ТИС 2.

През имота преминава и кабелна линия НН за електрозахранване на клиенти в района.

Кабелния колектор и кабелните линии СрН и НН са собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Сервитутите на съоръженията се определят съгласно Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти.

При изготвяне на проекти да се предвиди такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните зиди за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.

С уважение

Красимир Иванов
Директор „Стратегия
и развитие на мрежата“

Красимир Минев
Н-к отдел „Документация“
на мрежата“

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
Константин . . . Колев
ул. „ „ „ №
гр. Велико Търново

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

ИзхК-EPRG-575 / 27.01.2014г.

**Относно: Нанасяне на подземни комуникации по Заявление
2563833/07.01.2014г.**

Уважаеми господин Колев,

Във връзка със Заявление №2563833/07.01.2014г. за нанасяне на подземни комуникации, бихме искали да Ви информираме за следното:

В посочения имот преминава кабелен колектор, в който са разположени кабелни линии СрН с диспечерски наименования, както следва:

Кабелни линии 10 kV:

- изводи 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

Кабелни линии 20 kV:

- изводи 151, 152, 153, 154, Васил Левски, Булгарплод, Млекопреработване, ТИС 2.

През имота преминава и кабелна линия НН за електрозахранване на клиенти в района.

Кабелния колектор и кабелните линии СрН и НН са собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Сервитутите на съоръженията се определят съгласно Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти.

При изготвяне на проекти да се предвиди такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните зиди за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.

С уважение

Красимир Иванов
Директор „Стратегия
и развитие на мрежата“

Красимир Минев
Н-к отдел „Документация“
на мрежата

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
Константин . . . Колев
ул. „ „ „ №
гр. Велико Търново

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

ИзхК-EPRG-575 / 27.01.2014г.

**Относно: Нанасяне на подземни комуникации по Заявление
2563833/07.01.2014г.**

Уважаеми господин Колев,

Във връзка със Заявление №2563833/07.01.2014г. за нанасяне на подземни комуникации, бихме искали да Ви информираме за следното:

В посочения имот преминава кабелен колектор, в който са разположени кабелни линии СрН с диспечерски наименования, както следва:

Кабелни линии 10 kV:

- изводи 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

Кабелни линии 20 kV:

- изводи 151, 152, 153, 154, Васил Левски, Булгарплод, Млекопреработване, ТИС 2.

През имота преминава и кабелна линия НН за електрозахранване на клиенти в района.

Кабелния колектор и кабелните линии СрН и НН са собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Сервитутите на съоръженията се определят съгласно Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти.

При изготвяне на проекти да се предвиди такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните зиди за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.

С уважение

Красимир Иванов
Директор „Стратегия
и развитие на мрежата“

Красимир Минев
Н-к отдел „Документация“
на мрежата“

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
Константин „...“ Колев
ул. „...“ №
гр. Велико Търново

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

ИзхК-EPRG-575 / 27.01.2014г.

**Относно: Нанасяне на подземни комуникации по Заявление
2563833/07.01.2014г.**

Уважаеми господин Колев,

Във връзка със Заявление №2563833/07.01.2014г. за нанасяне на подземни комуникации, бихме искали да Ви информираме за следното:

В посочения имот преминава кабелен колектор, в който са разположени кабелни линии СрН с диспечерски наименования, както следва:

Кабелни линии 10 kV:

- изводи 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

Кабелни линии 20 kV:

- изводи 151, 152, 153, 154, Васил Левски, Булгарплод, Млекопреработване, ТИС 2.

През имота преминава и кабелна линия НН за електрозахранване на клиенти в района.

Кабелния колектор и кабелните линии СрН и НН са собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Сервитутите на съоръженията се определят съгласно Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти.

При изготвяне на проекти да се предвиди такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните зиди за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.

С уважение

Красимир Иванов
Директор „Стратегия
и развитие на мрежата“

Красимир Минев
Н-к отдел „Документация“
на мрежата

5804171503
II 5. 113432162.

Ален мак 9 Б'

СТОЙЧЕВ
ИЛИЕВА

СТОЙЧЕВА
КОЛЕВ

КОЛЕВ
СТОЙЧЕВА
ИЛИЕВА

W. J.
A. C. 1860
Mr. T. H. M. 1860

Колев

Стойчев

Колев

Стойчев

