



Чрез Председателя на Общински съвет

Гр. В. Търново

До Кмета

На Община В. Търново

Личен №
Семеи. в. Търново
г. Веселин Узунов
11.07.1961

ПИТАНЕ

От Веселин Николов Узунов – общински съветник от Движение „ЦАРЕВГРАД за В. Търново“

ОТНОСНО: проблеми в материалната база и експлоатацията на общинския закрит плувен басейн – СОУ „Ем. Станев“

Уважаеми г-н Панов,

От срещите ми с родители на деца, ползващи плувния комплекс, както и с треньори и служители на басейна, разбрах за проблеми, свързани с неговата изправност и безопасност. Споменатите нередности будят основателни тревоги сред отговорните длъжностни лица на съоръжението, като същите се надяват във възможно най-къси срокове да бъдат отстранени.

Изказаните проблеми бих систематизирал в следните посоки:

1. Оплаквания от вентилационната система:
 - не може да се затопля влизящият въздух през зимния период;
 - въздухопроводите са корозирали и създават опасност от нараняване на посетителите.
2. Чашата на басейна е с нарушен покритие, създаващо опасност от порязвания.
3. След девет години целогодишна експлоатация котлите се нуждаят от профилактика и ремонтни дейности.

Въпросът ми към ВАС е:

Запознат ли сте с поставените проблеми и какво предвиждате в близките месеци за тяхното отстраняване?

Очаквам устен отговор на питането ми в писмен ~~вариант~~ вариант.

11.07.2016

В.Търново

С уважение:

/В.Узунов/