ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
за електроозахранване
във връзка с обект: Изместване трасето на
ЕП 20kV "Шереметя", на ЕПО
за ТП "М. Чифлик" №2 и №4
с. М. Чифлик, общ. Велико Търново
М 1:500



ЛЕГЕНДА:

- СРС БМ 63/95 – 1500 бр. или както се посочват РОНМС 400/250 кВА отворени
- Съществуваща въздушна линия 20 kV, AL 3x1x70mm2
- Запазване с 2 бр. колове от гъстата стойка 63/63/6 L=15 м, 4бр. опа
- 20kV Кабел тип 3x(2x35)RY 2x(1x185)mm2 новопроектен
- Кабелна муфа с размери 1200/1200/1200 от ШГ до ШГ3
- Тръбно-кабелно с бетонни ⌀163 – 4 бр. с резервно
- Левостранна ивица