

Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на Общински съвет,
проведено на 27.01.2022 година

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе за инженерна инфраструктура - подземен ел. кабел 20kV в обхвата на ПИ с идентификатори 10447.15.311, 10447.15.17, част от 10447.16.8, 10447.520.1351, 10447.520.34, 10447.520.3895, 10447.16.2 и 10447.16.132 по КККР на гр. Велико Търново, м. „Козлуджа“, общ. Велико Търново

РЕШЕНИЕ № 851

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Решение № 72 от Протокол № 9/10.11.2021г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява:

Проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на инженерна инфраструктура-ел. кабел за външно ел. захранване на „Бизнес център Велико Търново“ ЕООД в ПИ с идентификатор 10447.16.132, м. „Козлуджа“ по КККР на гр. Велико Търново. Проектното трасе започва от ПИ с идентификатор 10447.15.311 /зеделска територия с НТП „за автогараж“/, преминава в ПИ с идентификатор 10447.16.8 /зеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ - Публична общинска собственост/, след това продължава в ПИ с идентификатор 10447.520.1351 /зеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ - частна общинска собственост/, продължава в ПИ с идентификатор 10447.520.34 /зеделска територия, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ - частна общинска собственост/, преминава през ПИ с идентификатор 10447.520.3895 /зеделска територия, с НТП „друг вид трайно насаждение“, собственост на Възложителя, продължава през ПИ с идентификатор 10447.16.2 /зеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ - Публична общинска собственост/ и стига до захранващият се обект в ПИ с идентификатор 10447.16.132 /Урбанизирана територия, с НТП „за друг обществен обект, комплекс“/. Електрозахранването се изпълнява от съществуващ ТП „Западен Вход“ в ПИ с идентификатор 10447.15.17, като се изграждат 3 броя шахти, в които се полагат тръби, в които се полага кабелно електрозахранване 20kV до проектния БКТП „Бизнес център“. Общата дължина на трасето е 314.30 л.м, а сервитутната ивица за обслужването му - 666.05 кв.м.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Великотърновски общински съвет пред Великотърновския административен съд.

ВЯРНО:
/М. Филипова/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ