



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „КУПРО-94“ ООД

с ЕИК: 814211862

и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров“ №28;

Пълен пощенски адрес: 5100 гр.Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ №2, п.к.56;

Телефон/GSM, факс и e-mail: 0885262311, d.stancheva@kupro.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Явор Шаранков**

Лице за контакти: **Даниела Станчева**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Купро - 94“ ООД, Горна Оряховица има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на Парк хотел Арбанаси“, с. Арбанаси, ул.„Капитанска“ 7, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ПИ №00583.501.399.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение включва изграждане на: „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на Парк хотел Арбанаси“, с. Арбанаси, ул.„Капитанска“ 7, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Инвестиционното предложение включва изграждане на: „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на Парк хотел Арбанаси“, с. Арбанаси, ул.„Капитанска“ 7, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.

Предмет на проекта е разработване на газова инсталация за компресиран природен газ, с цел преустройство работата на котелната инсталация в хотел

"Арбанаси" с. Арбанаси ул."Капитанска" N7-9 Община Велико Търново обл.Велико Търново, от течно гориво на природен газ.

Реконструкцията на котелното предвижда подмяната на един брой нафтова горелка на водогреен котел 300kW с такава на природен газ.

За тази цел с този проект се предвижда изграждане на газово стопанство за компресиран природен газ, в т.ч. площадка за съхранение на 6 броя батерии с размери 1,2x1,2м по 16 бутилки всяка с общ обем 8640л, газорегулираща станция за двустепенно понижаване на налягането на газа от 20 MPa до 0,01 MPa, състояща се от ГРИТ при площадката с бутилките понижавашо от 20 MPa на 0,01 MPa, външен подземен полиетиленов газопровод, външен стоманен газопровод на 0,01 MPa до котелното, вътрешен стоманен газопровод, а също така и система за аварийна газсигнализация и вентилация.

Площадката за съхранение на батерии от бутилки компресиран метан е разположена на обособена площадка в югоизточната част на двора.

Площадката е с бетоново покритие с минимални размери 4x17м., като непосредствено близо до нейните граници ще се монтира ГРТ-200/0,1 bar.

Предвижда се обособяване на защитна зона около площадката с лека метална ограда, с цел предотвратяване на неоторизиран достъп до бутилковата инсталация. Разстоянието от площадката за съхранение на батерии от бутилки компресиран метан до съседни сгради и имоти са, както следва:

- Посока север – до границата на съседния имот 12м;
- Посока юг - не граничи със сгради и съоръжения;

На площадката ще са разположени 6 броя мобилни батерии с бутилки компресиран метан като всяка една от тях се състои от 16 на брой бутилки и с общ геометричен обем приблизително 8640л, съдържащи компресиран природен газ с работно налягане 20MPa. Оборудвана е съгласно изискванията на нормативните документи със спирателна и измервателна арматура и автоматично действащо предпазно устройство, което осигурява изпускане на природния газ в атмосферата при повишаване температурата на стените на бутилките над 100°C. Бутилките са събрани в пакети по 16 бр. в здрава метална рама.

Налягането на газа от бутилковите батерии на газовото стопанство се редуцира до работното 0,01 MPa(100 mbar) с ГРИТ разположен в метален заключващ се шкаф с вентилационни отвори. ГРИТ е оборудвано е с бърза връзка на входа за подвключване на бутилковите групи.

Всички съоръжения от газовото стопанство се доставят на строежа придружени, когато е приложимо с паспорти, сертификати, протоколи от изпитания и заверена техническа документация.

Процедурата по подмяната на изразходените батерии от бутилки се извършва посредством специализирани техника и транспорт от фирма доставчик, с която Възложителят сключва договор. На площадката за съхранение на компресиран метан ще се изгради заземителна, осветителна и мълниезащитна инсталация.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схсма на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Газова инсталация за компресиран приподен газ и газопровод за съществуващо котелно ще се изгради в Парк хотел Арбанаси“, с. Арбанаси, ул“Капитанска“ 7, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ПИ №00583.501.399. Имота е собственост на „Купро-94“ООД.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

На площадката на дружеството има изградена ВиК мрежа. Няма необходимост от изграждане на нова.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма очаквания за емитиране на такива вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква образуването на емисии в околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква генериране на отпадни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗОЗС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличието на отпадъци на площадката.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомявателя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. схема в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайният документ:

- лично на място

Дата: 09.06.2022г.

Уведомятел:

(подпис)