



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-79 (1)

Гр. Плевен,15-05.....2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11591349/06.10.2021 г., изменено с решение № 3730/26.01.2023г, придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 06.10.2027 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи и за автомивка)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило заявление вх. № РР-02-79/27.03.2023 г. в БДДР за изменение на разрешителното. Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и след проверката на място за приемане на кладенеца по подадена документация с вх. № КД-07-1969/29.04.2022 г. е извършена проверка на място (КП № 4-МБ-28/25.10.2022 г.) е установена разлика в координатите на кладенците, размерите и вида на изградените шахти около устието на кладенците, параметрите на помпеното оборудване и оборудването не е изпълнено съгласно проекта и разрешителното. При проверката е измерено водното ниво в ТК 1, която е на дълбочина различна от посочената в разрешителното. Измерване на водното ниво в ТК 2 не е извършено поради невъзможност за спускане на електролот в кладенеца. Направено предписание за изменение на разрешителното и след оборудване на кладенците да се уведоми БДДР за повторна проверка за приемането му. Проведена процедура за изменение на разрешителното. Извършена е последваща проверка на място (констативен протоко № 4-МБ-2/17.02.2023 г.) във връзка с установяване изпълнение на условията по решение № 3730/26.01.2023г. за изменение на разрешителното. Измерено е водно ниво в ТК 2, различно от посоченото в разрешителното.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Не се променят

4. Място на водовземане: не се променя

5. Обект на водоснабдяване: не се променя

6. Проектни параметри на използването. Изменението е свързано само в следните параметри:

Статично водно ниво: ТК2 - СВН= 16.70 м и кота СВН – 243.787 м

Допустимо понижение: ТК 2 - $S_{\text{макс.доп.}} = 9.80$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 26.50$ м



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: не се променят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

