

Препис-извлечение от Протокол №14
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.08.2024 година

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура – подземна кабелна линия 20кV, в обхвата на ПИ с идентификатори 65200.56.27 и 65200.150.195 по КККР на с. Самоводене за външно електрозахранване на складова сграда в ПИ с идентификатор 65200.56.10 по КККР на с. Самоводене

РЕШЕНИЕ № 362

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Решение № 48 от Протокол № 6/ 27.06.2024г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява:

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия 20 кV, в обхвата на ПИ с идентификатори 65200.56.27 и 65200.150.195 по КККР на с. Самоводене, община Велико Търново, с цел външно електрозахранване на складова база, находяща се ПИ с идентификатор 65200.56.10 по КККР на с. Самоводене към електроразпределителната мрежа на « ЕРП Север» АД, във връзка с което ще се изгради ново ел. захранване за нея. Съгласно сключения договор с «Електрорапределение Север» АД за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа № ПУПРОК-5893-ДПРОК-0448/10.03.2022г. , то ще се осъществи от нов трансформаторен пост тип БКТП , който ще бъде изграден в ПИ 65200.56.10. Трафопостът ще се присъедини към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия СрН, която ще се свърже с ВЕЛ 20 кV «Самоводене», в съществуващ стоманорешетъчен стълб/ СРС №15/. Стълбът е разположен в ПИ с идентификатор 65200.56.27, собственост на н-ци на Георги Начев. Съгласно Нотариален акт за учредяване на сервитутни права №121, том 6, рег. № 5051, дело № 361 от 19.07.2023г. наследниците са учредили безвъзмездно и безсрочно сервитутно право на преминаване, изграждане и обслужване на кабелна линия 20 кV с дължина 7,2м и обща сервитутна площ 29,06кв.м.

ВЕЛ 20кV « Самоводене» се намира северно от ПИ с идентификатор 65200.56.10 по КККР на с. Самоводене и е с направление запад-изток.

От съществуващият СРС № 15 чрез излаз новата кабелна линия ще се свърже с ЕП 20кV « Самоводене». От стълба кабелната линия ще се разположи на изток, след което ще счупи в югоизточна посока в обхват на селскостопански, горски , ведомствен път / ПИ 65200.150.195/ достигайки югозападния ъгъл на ПИ 65200.56.10, трасето ще се отклони в него, и ще влезе в бъдещия БКТП.

Новата кабелна линия е с дължина 275,80м .

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок

от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Великотърновски общински съвет
пред Административен съд – Велико Търново.

ВЯРНО:
/М. Филипова /

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ